



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or T S W

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	008909-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	16.09.2019
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	16.09.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	FİTA TEKNİK HAVALANDIRMA ISITMA SOĞUTMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ÇİHANGİR M. Ş.ONBAŞI UĞUR HANCI S. NO:10 AVCILAR İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	FİTA TEKNİK HAV.ISITMA SOĞ.VE KLİMA SİSTEM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ İZMİR ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	29 EKİM MAH.9231 SK. NO:5 YAZIBAŞI-TORBALI İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	fitateknik havalandırma,ısıtma,soğutma ve klima sistemleri san ve tic. ltd.şti. kuruluş 1952fitateknik havalandırma,ısıtma,soğutma ve klima sistemleri san ve tic. ltd.şti. kuruluş 1952
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 15650 / 13.07.2010

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Yangın Damperli; FD 300 MODEL
İç Boyutlar: 250 x 200 mm dahil 'den 1000 mm x 800 mm dahile kadar yangın damperleri
Test Duvarı Tip Özellikleri: 140 mm seramik tuğla duvar ve 2300 kg / m3
-Yangına direnç sınıflandırması: (ve, i ↔ o)S
-Güç gereksinimlerine göre: Elektrikli aktüatörler
-Bütünlük sınıflandırması: E 120
-Yalıtım sınıflandırması: EI 90
-Sızıntı sınıflandırması: S 120
-Kanallı

e-imzalı/e-signed

08.10.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet Namli

Izmir Belgelendirme Müdürü



*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No 5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks 0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=0jgcjfp2> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.