



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	008909-TSE-01/04
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	16.09.2019
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	16.09.2023
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	FİTA TEKNİK İKLİMLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. B NO:63 /3 BAKIRKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	FİTA TEKNİK İKLİMLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	29 EKİM MAH.9231 SK. NO:5 YAZIBAŞI-TORBALI İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	008909-TSE-01/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	fita teknik havalandırma,ısıtma,soğutma ve klima sistemleri san ve tic. ltd.şti. kuruluş 1952fita teknik havalandırma,ısıtma,soğutma ve klima sistemleri san ve tic. ltd.şti. kuruluş 1952
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 15650 / 13.07.2010
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

YANGIN DAMPERİ; FD 300 MODEL
İÇ BOYUTLAR: 150 X 150 MM DAHİL 'DEN 1200 MM X 600 MM DAHİLE KADAR YANGIN DAMPERLERİ
TEST DUVARI TİP ÖZELLİKLERİ: 200 MM GAZ BETON DUVAR VE 400 KG / M3
-YANGINA DİRENÇ SINIFLANDIRMASI: (VE, I ↔ O)S
-GÜÇ GEREKSİNİMLERİNE GÖRE: ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER
-BÜTÜNLÜK SINIFLANDIRMASI: E 120
-YALITIM SINIFLANDIRMASI: EI 120
-SIZINTI SINIFLANDIRMASI: S 120
-KANALLI (KG 07/02/2022)

e-imzalı/e-signed

02.11.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü



Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

